



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIECIU**



Znak sprawy: NHS.045.2.3.2022

Świecie, dnia 15.03.2022r.
Egz. nr 2

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na
terenie gminy Bukowiec w 2021 roku**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w oparciu o § 23 ust.1, ust.2 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) informuje, że nadzorem sanitarnym objęto dwa wodociągi publiczne tj. wodociąg publiczny w Bukowcu i wodociąg publiczny w Korytowie. Eksploatatorem oraz administratorem powyższych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dr F. Ceynowy 14 w Bukowcu.

Charakterystyka wodociągów na terenie gminy Bukowiec

Lp	Jednostka odpowiedzialna za jakość wody do spożycia	Urządzenie wodociągowe-miejscowość	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Długość sieci wodociągowej (km)	Liczba ludności zaopatrywanej	Wielkość produkcji (m3/d)
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dr FL. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec	Bukowiec	Bukowiec, Branica, Bramka, Plewno, Budyń, Krupocin, Kawęcin, Franciszkowo, Jastrzębie	64,0	2496	247,2
		Korytowo	Korytowo, Tuszyńki, Polskie Łąki, Gawroniec, Poledno, Różanna, Przysiersk	63,8	2402	582,2

Roczna produkcja wody w 2021 roku wyniosła 302 738 m³. Wodociągi na terenie gm. Bukowiec zasilane są z 2 ujęć zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody w Bukowcu oraz 2 ujęć zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody w Korytowie. W roku 2021 wodę pobrano z 5 punktów poboru próbek wody do spożycia.

Wykaz punktów monitoringowych na terenie gminy Bukowiec:

<i>L.p.</i>	<i>Lokalizacja punktów poboru próbek wody</i>	<i>Rodzaj punktu monitoringowego</i>
1	Stacja Uzdatniania Wody w Bukowcu	Woda uzdatniona wprowadzana do sieci
2	Szkoła Podstawowa w Bukowcu, kurek w pomieszczeniu kotłowni	W miejscu czerpania wody przez odbiorców
3	Teren Stacji Uzdatniania Wody w Bukowcu – końcówka sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Korytowie	W miejscu czerpania wody przez odbiorców
4	Stacja Uzdatniania Wody w Korytowie	Woda uzdatniona wprowadzana do sieci
5	Szkoła Podstawowa w Korytowie, kurek w pomieszczeniu magazynowym	W miejscu czerpania wody przez odbiorców

Ogółem w roku 2021 w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Bukowiec pobranych zostało 10 próbek wody (8 w ramach monitoringu parametrów grupy A i 2 w zakresie monitoringu parametrów grupy A i B) przez przedsiębiorstwo wodociągowe Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec w ramach obowiązkowej kontroli wewnętrznej. Woda badana była w zakresie fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym. Badania objęły takie parametry jak: : smak, zapach, barwa, mętność, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, utlenialność, fluorki, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, bromiany, suma chloranó1) i chlorynó2), akrylamid, sól, jon amonowy, magnez, chlor wolny, ΣWWA, benzo(b)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(k)fluoroanten, benzo(ghi)terylen, indeno(1,2,3-cd)piren, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, ΣTHM (chloroform, bromofon, bromodichloroetan, dibromochloroeten), chloroform, Bromodichlorometan, ΣTrichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 –Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, cyjanki ogólne, pestycydy: 1,2-dichloropropan, 1,3- dichloropropen-cis, 1,3-dichloropropen-trans, 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan, chloropirifos, cypermetryna, deltametryna, diflufenikan, fluopikolid, kaptan, oksyfluorofen, trifloksystrobina, , λ cyflutryna, β cyflutryna, Σ Pestycy-

dów, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze $22\pm 2^{\circ}\text{C}$, obecność i liczba enterokoków kałowych, obecność i liczba bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczba bakterii grupy coli.

Wodociąg publiczny w Bukowcu:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody potwierdziły jej właściwą jakość. Woda w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że woda z wodociągu publicznego w Bukowcu dostarczana odbiorcom przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu była **przydatna do spożycia przez ludzi**.

Wodociąg publiczny w Korytowie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody potwierdziły jej właściwą jakość. Woda w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że woda z wodociągu publicznego w Korytowie dostarczana odbiorcom przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu była **przydatna do spożycia przez ludzi**.

Wyk. 3 egz.
Otrzymują:

1. Wójt Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec- egz. 1.
- ② Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec – egz. 2.
3. a/a egz. nr 3

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Świeciu

Małgorzata Gackowska